



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049

Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 13/038/1541/2017

Законному представителю
юридического лица Муниципального
казенного общеобразовательного
учреждения «Кодинская средняя
общеобразовательная школа № 3»
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя).

« 26 » июня 2017 г.
дата составления предписания

663491, Россия, Красноярский край,
Кежемский район,
г. Кодинск, ул. Колесниченко, д 16.
место нахождения юридического лица

Нами, начальником Ангарского территориального отдела Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Богачевой Т.Н., государственным инспектором Ангарского территориального отдела Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Кочергиной М.Ю., в период с 29 мая 2017 г. по 26 июня 2017 г., на основании распоряжения № 1541-р/кр от « 19 » мая 2017 г. и. о. заместителя руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору П. Я. Герман, была проведена плановая выездная проверка с целью: предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, проверки технического состояния и организации соблюдения требований безопасности в электроэнергетике в соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Енисейского управления Ростехнадзора на 2017 год. в отношении:

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Кодинская средняя общеобразовательная школа № 3»

(Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

В целях устранения выявленных нарушений, зафиксированных в Акте проверки Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Кодинская средняя общеобразовательная школа № 3» от 26 июня 2017 г. № 13/038/1541/2017, на основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 28.06.2016 г № 249:

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Устранить выявленные нарушения в установленные сроки.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Представленная программа МКОУ КСОШ № 3 в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности не соответствует требованиям к форме программы и <u>отчетности</u> о ходе ее реализации.	ст. 25 ч 1.2 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; приказ от 30.06.2014 г № 398 Министерства энергетики Российской Федерации Приложение 1 табл. № 1, 2, 3, 4, 5.	до 01.09.2017 г
2.	В ИТП № отсутствует тепловая изоляция трубопроводов (Т1, Т2, Т3)	ст.11. ч.1 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";	до 01.09.2017 г

3.	Отсутствует Акт разграничения границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей между МКОУ КСОШ № 3 и ресурсоснабжающей организацией АО «КрасЭко»	ст.11. ч.1 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" гл. III п. 20 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации» утверждённые постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г № 808	до 01.09.2017 г
4.	Лицо, ответственное за электрохозяйство и его заместитель не прошли проверку знаний в органах государственного энергетического контроля	п.1.4.28 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденные Минэнерго России приказом № 6 от 13.01.2003 г.	до 01.09.2017 г
5.	Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместитель не прошли проверку знаний в органах государственного энергетического контроля	ст.11. ч.1 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" п. 2.1.2, 2.2.3, 2.3.20 «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» зарегистрированы Минюстом России № 4358 от 02.04.2003 г.	до 01.09.2017 г

6.	Собственный персонал, прошедший проверку знаний по электробезопасности в МКОУ КСОШ № 3 - отсутствует. ООО «Автотранспортное предприятие», оказывающее услуги по выполнению текущего обслуживания, ремонтных работ, плановых осмотров внутренних сантехнических сетей и оборудования, электрических сетей и оборудования, не является специализированной организацией по эксплуатации электроустановок.	п.1.2.1. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденные Минэнерго России приказом № 6 от 13.01.2003 г.	до 01.09.2017 г
7.	Лицом, замещающим ответственного за электрохозяйство назначен приказом МКОУ КСОШ № 3 от 09.01.2017 г № 01-04-54 мастер участка ООО «АТП» Белков Александр Федорович. Данный приказ не соответствует требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	п. 1.2.3. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденные Минэнерго России приказом № 6 от 13.01.2003 г.	до 01.09.2017 г
8.	Отсутствуют организационно-распорядительный документ организации ООО «Автотранспортное предприятие» с указанием прав, предоставленных работникам, обслуживающим электроустановки МКОУ КСОШ № 3	п.46.3 « Правила по охране при эксплуатации электроустановок», утв. Минтрудом № 328н от 24.07.2013, зарег. Минюстом № 30593 от 12.12.2013 г.	до 01.09.2017 г
9.	Персоналу ООО «Автотранспортное предприятие» не проводится вводный и первичный инструктаж при работах в электроустановках МКОУ КСОШ № 3	п.46.4 « Правила по охране при эксплуатации электроустановок», утв. Минтрудом № 328н от 24.07.2013, зарег. Минюстом № 30593 от 12.12.2013 г.	до 01.09.2017 г
10.	ВРУ 1,2 : на предохранителях не указан номинальный ток плавкой вставки, отсутствуют (не соответствуют) надписи, указывающие назначение присоединения.	П. 2.2.20 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденные Минэнерго России приказом № 6 от 13.01.2003 г.	до 01.09.2017 г

11.	Отсутствует запас калиброванных плавких вставок (предохранителей) в РУ электрощитового помещения	п.2.2.16 « Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденные Минэнерго России приказом № 6 от 13.01.2003 г.	до 01.09.2017 г
12.	На шинах внутри ВРУ отсутствует цветное обозначение фаз	п.1.1.30 « Правила устройства электроустановок»	до 01.09.2017 г
13.	Электроустановки МКОУ КСОШ № 3 не укомплектованы испытанными, готовыми к использованию средствами защиты, используемыми в электроустановках	п.1.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок , утверждены Минтрудом № 328Н от 24.07.2013 г.	до 01.09.2017 г
14.	Срок службы автоматических выключателей в щите ШР-1, ШУ-1 истек (25 лет с даты изготовления, выключатели 1973,1974 г.в.)	п.1.6.7. « Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденные Минэнерго России приказом № 6 от 13.01.2003 г.	до 01.09.2017 г
15.	Подключение приборов освещения (светильников) и розеточной сети в спортивном зале, в коридорах школы выполнено по двухпроводной схеме алюминиевым проводом в одинарной	п.7.1.36 «Правила устройства электроустановок»	до 01.09.2020 г
16.	Штепсельные розетки в кабинете технологии не имеют защитного устройства, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке, расположены ниже 1,8м	П. 7.1.49 « Правила устройства электроустановок»	до 01.09.2017 г
17.	Электроснабжение подсобного помещения выполнено транзитным кабелем из кабинета технологии		до 01.09.2017 г
18.	Однолинейные схемы щитов ЩО-3,ЩО-2 не соответствуют фактическому подключению.	п.2.2.20 « Правила технической эксплуатации	до 01.09.2017 г
19.	Светильники освещения сцены в актовом зале не закрыты плафонами	п.2.12.7, 2.12.13 «Правила технической эксплуатации	до 01.09.2017 г
20.	На щитах освещения, силовых шкафах отсутствуют знаки безопасности в соответствии с инструкцией	п. 2.18.4 (Приложение 9) Инструкция по применению и испытанию	до 01.09.2017 г

21.	Штепсельные розетки в актовом зале расположены ниже 1,8м	П. 7.1.49 «Правила устройства электроустановок»	до 01.09.2017 г
22.	Плафоны освещения в спортивном зале не очищены от пыли и грязи	п.2.12.12« Правила технической эксплуатации	до 01.09.2017 г
23.	Заземление на кухне выполнено путем присоединения к вентиляционному коробу	п.2.7.6 «Правила технической эксплуатации	до 01.09.2017 г
24.	Защитное заземление электрооборудования кухни выполнено последовательно, контакты защитного заземления выполнены	п.2.7.6 «Правила технической эксплуатации электроустановок	до 01.09.2017 г
25.	С внутренней стороны силовых щитов отсутствуют однолинейные схемы	п. 2.12.5 «Правила технической эксплуатации электроустановок	до 01.09.2017 г
26.	В целях освещения в МКОУ КСОШ № 3 применяются лампы накаливания мощностью 25 ватт и более	п.8 ч.10 ФЭ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической	до 01.09.2017 г
27.	Система приточно-вытяжной вентиляции в здании МКОУ КСОШ № 3, в том числе в электрощитовом помещении в нерабочем состоянии	Проектная документация 255.26-БОКП.25-24.23 ОВ, типовой проект 222-1-193/75	до 01.09.2020 г
28.	Отсутствует освещение в индивидуальном тепловом пункте. Частично отсутствует освещение в подвальном помещении.	п.2.12.7, 2.12.13 Правила технической эксплуатации электроустановок	до 01.09.2017 г
29.	В МКОУ КСОШ № 3 отсутствуют исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных соединений	п.1.8.1. «Правила технической эксплуатации электроустановок	до 01.09.2017 г
30.	В МКОУ КСОШ № 3 отсутствуют однолинейные схемы сети электрического освещения	п. 2.12.11«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»	до 01.09.2017 г
31.	Светильники аварийного освещения МКОУ КСОШ № 3 не имеют знаков отличия от светильников рабочего освещения	п. 2.12.3 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»	до 01.09.2017 г
32.	Освещение стадиона выполнено алюминиевыми изолированными проводами в нарушение правил	п.2.4.95 « Правила устройства электроустановок»	до 01.09.2017 г
33.	Линии, питающие светильники выполнены проводами и кабелями без тросовой подвески.	п. 6.3.35 « Правила устройства	до 01.09.2017 г
34.	Присоединение прожекторов к сети освещения не выполнено гибкими кабелями с медными жилами сечением не менее 1мм ² длиной не менее 1,5 м	п. 6.6.20 « Правила устройства электроустановок»	до 01.09.2017 г
35.	Не выполнено защитное заземление корпусов светильников наружного освещения	п. 6.6.20 « Правила устройства электроустановок»	до 01.09.2017 г

36.	Отсутствует проектная и разрешительная документация на электроустановки наружного освещения	п.1.3.11 «Правила технической эксплуатации электроустановок	до 01.09.2017 г
-----	---	---	-----------------

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 663496, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д. 10.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а):

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Лицо, вынесшее предписание:

Начальник
Ангарского территориального отдела
Енисейского управления Ростехнадзора




(подпись)

Т. Н. Богачёва

Государственный инспектор
Ангарского территориального отдела
Енисейского управления Ростехнадзора

(подпись)



М. Ю. Кочергина

Предписание на 2 листах для исполнения получено:

" 26 " 06 2017 г.

(подпись)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.